

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель,  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель  
(место составления акта)

«14» ноября 2019 г.  
(дата составления акта)  
«12» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 19**

По адресу/адресам: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 65 «А»  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 09 октября 2019 г. № 19  
(вид документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)  
общеобразовательная школа г. Кинеля Самарской области

Дата и время проведения проверки:

«    » 2019 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 25 октября 2019 г.  
(рабочих дней/часов)  
по 14 ноября 2019 г.; фактическая 2 рабочих дня, в период с 12 ноября 2019 г. по 14 ноября 2019 г.,  
в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин. по 09 час.  
00 мин. по 10 час. 00 мин. 12 ноября 2019 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
округу Кинель, муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) Лозовская О.А. 12 ноября 2019 года  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Козлов Виктор Александрович – инспектор отдела  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должност-  
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель,  
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается наименование  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: директор, Лозовская О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, наименование)

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки лица саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
**а именно:**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	
1.	На путях эвакуации для отделки пола допускается применение материалов, на которые не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации (напольное покрытие ламинат в коридоре второго этажа)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Устанавливается
2.	Для отделки стен зала для проведения музыкальных занятий использован материал (обои), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Устанавливается
3.	Для отделки пола в зале для проведения музыкальных занятий использован материал (ламинат), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Устанавливается

4.	В здании в проходах (коридорах) служащих (предназначенных) для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно включаться одновременно для всего здания автоматически при выключении рабочего освещения. Для питания аварийного освещения не предусмотрены (не установлены) аккумуляторные батареи, рассчитанные на работу аварийного освещения не менее 1 часа.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.60, п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНИП 23-05-95»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	Устанавливается
5.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Устанавливается
6.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина коридора первого этажа с учетом одностороннего открывания дверей составляет 0,7 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.26*, п. 6.27* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Устанавливается
7.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина коридора второго этажа с учетом одностороннего открывания дверей составляет 0,7 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.26*, п. 6.27* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Устанавливается
8.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина эвакуационного выхода из помещений групповых ячеек в западной части здания заужена установленными в тамбурах мойками (умывальниками) до 0,53 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Устанавливается

ВЫЯВЛЕНЫ несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

\_\_\_\_\_   
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_   
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_   
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лозовская Ольга Александровна – директор ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля Самарской области  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_   
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» ноября 2019 г.

\_\_\_\_\_   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)