

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«29» мая 2023 г.  
учётный № ПМ 63230061000206307543



ссылка на карточку мероприятия в едином  
реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

по городскому округу Кинель, муниципальным районам Кинельский и Красноярский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446377, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская, 2

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора)

**Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований**

от 29.05.2023 № 19

1. Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в средней общеобразовательной школе №11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) области (далее - ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля), ИНН – 6350018710.
2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора (указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) при проведении профилактического визита на объекте защиты получены (установлены) сведения о нарушении требований пожарной безопасности, а именно: 1. Ручки на дверях эвакуационных выходов (дверь в спортзале, дверь у начальных классов на внутренний двор, дверь у столовой во внутренний двор) сняты, в связи с чем, не обеспечивается свободное открывание эвакуационных выходов.. Данные нарушения имеются в учреждении ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля по адресу: 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 49.  
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)
3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушению следующего обязательного требования: **1. Нарушение: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020**



4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:**

Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в срок до 20.08.2023.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290.

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель, контролю (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления решение о проведении выездной проверки) надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы Шишкин В.А.



«29» мая 2023

Шишкин Виктор Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель, муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, тел. 8(846-63) 2-18-56, электронный адрес: 11NDPR@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«02» мая 2023 г.  
учётный № ПМ 63230061000205972495



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии,  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель,  
муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа),  
и при необходимости его территориального органа)

446377, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская, 2,  
(место оформления листа профилактической беседы)

### Лист профилактической беседы

Дата проведения профилактического визита: «19» мая 2023.

Профилактический визит проведен: Заместителем начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель, муниципальным  
районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Самарской области Шишкиным В.А.  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  
общеобразовательная школа №11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области  
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН,  
присвоенная категория риска)  
(далее - ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля), ОГРН - 1116350001371, ИНН - 6350018710, высокий риск.

Форма проведения профилактического визита: Профилактический визит проведен в  
форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица  
(по месту осуществления деятельности)  
контролируемого лица (указывается адрес) либо в формате видеоконференцсвязи)  
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля расположенного по адресу: 446436, Самарская область, г. Кинель,  
ул. Маяковского, д. 49.

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита: Разъяснены требования пожарной  
безопасности, предъявляемых к системам обеспечения пожарной безопасности объекта  
защиты, а также о требованиях пожарной безопасности, определяющих порядок поведения  
людей, порядок содержания территории, здания, помещений на объекте защиты.  
Контролируемое лицо проинформировано о требованиях, предъявляемых к соответствию  
объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения  
категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных)  
мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из его отнесения к  
соответствующей категории риска.

Проведено консультирование контролируемого лица и его представителя в части



пожаре, по содержанию и учету первичных средств пожаротушения, по порядку и срокам обучения лиц мерам пожарной безопасности, к путям эвакуации, а также даны рекомендации по организации проведения практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, а также других лиц, находящихся в здании, сооружении.

Вместе с тем, в ходе профилактического визита установлено, что на объекте защиты имеются нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Ручки на дверях эвакуационных выходов (дверь в спортзале, дверь у начальных классов на внутренний двор, дверь у столовой во внутренний двор) сняты, в связи с чем, не обеспечивается свободное открывание эвакуационных выходов. Нарушение: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель, муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы Шишкин В.А.

(Ф.И.О., подпись должностного лица, проводившего профилактический визит, дата)

Лозовская О.А. Руд - 24.05.2023

(Ф.И.О., подпись лица, участвовавшего в профилактическом визите, дата)

