

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский

(446377, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская, д. 2; тел. 8(846)572-32-49.)

Предписание № 19/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средняя общеобразовательная школа №11

города Кинель городского округа Кинель Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский по пожарному надзору) Агеева Дмитрия Владимировича

№ 19 от 09.10.2019 года ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 30 сентября 2019 г. по 25 октября 2019 г.; фактическая 2 рабочих дня, в период с 12 ноября 2019 г. по 14 ноября 2019 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 12 ноября 2019 г., проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Кинель,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

м.р. Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области - капитаном внутренней службы Козловым Виктором Александровичем.

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 г. Кинеля Самарской области по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 65 «А».

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Лозовской О.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	<p>На путях эвакуации для отделки пола допускается применение материалов, на которые не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации (напольное покрытие ламинат в коридоре второго этажа)</p>	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	20.08.2020г	
2.	<p>Для отделки стен зала для проведения музыкальных занятий использован материал (обои), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала.</p>	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	20.08.2020г	
3.	<p>Для отделки пола в зале для проведения музыкальных занятий использован материал (ламинат), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о</p>	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	20.08.2020г	

	допустимости применения данного материала.			
4.	В здании в проходах (коридорах) служащих (предназначенных) для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно включаться одновременно для всего здания автоматически при выключении рабочего освещения. Для питания аварийного освещения не предусмотрены (не установлены) аккумуляторные батареи, рассчитанные на работу аварийного освещения не менее 1 часа.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.60, п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНИП 23-05-95»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	20.08.2020г	
5.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	20.08.2020г	
6.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина коридора первого этажа с учетом одностороннего открывания дверей составляет 0,7 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.26*, п. 6.27* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	20.08.2020г	
7.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина коридора второго этажа с учетом одностороннего открывания дверей составляет 0,7 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.26*, п. 6.27* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	20.08.2020г	

8.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина эвакуационного выхода из помещений групповых ячеек в западной части здания заужена установленными в тамбурах мойками (умывальниками) до 0,53 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	20.08.2020г	
----	---	---	-------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2020 г.

(квартал, месяц)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Кинель, м.р. Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Козлов Виктор Александрович

« 14 » ноября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Росст
(подпись)

директор Леровская О.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » ноября 2019 г